

**معاونت محترم بهره برداری**
موضوع: پنجره آلارم پست بهار

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند یک عدد پنجره آلارم مربوط به شرکت ریز موج که در پست بهار نصب می‌باشد، جهت ارتباط با بالادست توسط پروتکل IEC101 مورد تست قرار گرفت. پس از برقراری ارتباطات تا ساختمان معاونت بهره برداری، مقادیر آلارم های این پست توسط پروتکل تستر Test Harness و همچنین نرم افزار اتوماسیون زنون، رویت پذیر شد. لازم به توضیح است این ارتباط از طریق بستر دفتر فن آوری اطلاعات و توسط یک عدد مبدل Moxa 5130 برقرار گردید.

هاشم مرتضوی**دفتر برنامه ریزی ارتباطات و اتوماسیون شبکه**

رونوشت:

- شرکت ریز موج الکترونیک طوس