


۱۲۸۸۶/۳-۵

شماره:

۱۴۰۲/۶/۱۱

تاریخ:

پیوست:



بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نیرو

شرکت برق منطقه‌ای اصفهان

معاونت بهره برداری

"مهار تورم و رشد تولید"

مدیرعامل محترم شرکت ریز موج الکتریک طوس

موضوع: اعلام نظر در سامانه آلام و ایونت رکودر AMA500

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۴۲۰۳۰/۲۲۰، تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲، به استحضار می‌رساند؛ دستگاه سامانه آلام و ایونت رکودر AMA500 از زمان نصب و برقراری ارتباط، اطلاعات مورد نظر شامل آلام‌های تعریف شده ایستگاه ۶۳/۲۰ کیلوولت قلعه‌شور را برای سامانه اسکادا از طریق پروتکل IEC101 ارسال نموده و اطلاعات در نرم‌افزار اسکادا دیسپاچینگ فوق توزیع به درستی دریافت می‌شود. در این مدت فقط یک بار ارتباط مذکور قطع شد که طبق بررسی به‌عمل آمده اشکال از ارتباط مخابراتی بود؛ بنابراین عملکرد این دستگاه تاکنون رضایت بخش بوده است.

علی اسلامی

معاون بهره برداری



اصفهان : ابتدای اتوبان ذوب‌آهن- بلوارشفق- جاده نیروگاه- صندوق پستی ۱۶۸-۸۱۷۸۵
کد پستی ۱۵۶۵۱-۸۱۷۸۶ دورنویس ۳۷۸۸۲۰۹۰ تلفن ۳۷۸۸۲۰۸۰ و ۳۷۸۸۲۱۸۰ - ۸

Website address : www.erec.co.ir bahrebardari@erec.co.ir

